

Утверждаю

Директор школы

Тогушова А.А. Тогушова

Приказ № 21-о.д. от «13» апреля 2021 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

образовательной организации

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа №4» г. Малая Вишера

(объект социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставленных услуг

г. Малая Вишера

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: РФ 174260 Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Школьная, д.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание два этажа, 2505,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2000 кв.м

1.4. Год постройки здания 1952г., последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального 2023

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4» г. Малая Вишера (МАОУ СШ №4)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РФ 174260 Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Школьная, д.1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования и молодёжной политики Администрации Маловишерского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты РФ 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образовательная

2.2. Виды оказываемых услуг: начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 450 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобусом №1 до остановки на ул.Гоголя, далее по тротуару по улице Школьная __

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

время движения (пешком) 5 мин.

3.2.2. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.3. Перекрестки: нерегулируемые ;

3.2.4. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.5. Перепады высоты на пути: есть, нет

(описать нет _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ (К, О, С), ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С, О, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С, Г) ДЧ-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, С, О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД- временно недоступно

3.5. . Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта:

№	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4.	поручни	Имеются при входе -105см
5.	пандусы	Имеются, параметры: высота подъёма-0,8, уклон-1\12
6.	подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	1.Парадный вход- оборудован навесом, частично закрывает входную площадку. габариты площадки: ширина\глубина-322x475см. 2.Тамбур расположен при входе в здание, габариты: глубина\ширина-250x136см. 3.Вестибюль расположен на первом этаже, связывает фойе. Фойе- пространство на первом этаже, связаны с лестницами на второй этаж, освещение искусственное, нормы проветривания соблюдаются. 4.лестничные пролёты с поручнями, крайние ступени окрашены. 5.Входные двери металлические, обеспечены доводчиками.
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Имеется одно санитарно-гигиеническое помещение на первом этаже
10.	достаточная ширина дверных проемов в стечах, лестничных маршей, площадок	Достаточна ширина дверных проёмов в вестибюле, в каб. психолога, спортивном зале, кааб.№17, 19,20,18, 21,22,
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам	имеется

	предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой	нет
14	иные	

3.6. Оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков обеспечения условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о проведение инструктирования или обучения сотрудников.	имеется
3.	предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказ»О назначении

5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	имеется
12	иные	

3.8. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

основные структурнофункциональные зоны доступно условно для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, ситуационная помощь
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение, текущий ремонт, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение, текущий ремонт, ситуационная помощь.

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение, текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция, капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, индивидуальные решения, ситуационная помощь
8	Все зоны и участки	текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, ситуационная помощь

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023-24 г. в рамках исполнения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

доступен полностью

всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

доступен полностью

всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

http://mvschool4.narod.ru (наименование сайта, портала)

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта:

от « 13 » апреля 2021 г.